

PAYS DU COQUELICOT - VEOLIA

Amiens, le 9 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
BERTRANCOURT
MAIRIE
80560 BERTRANCOURT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 03 septembre 2026 à 10h16
Prélèvement	00135705		par : 2LA
Unité de gestion	0549	PAYS DU COQUELICOT - VEOLIA	Type visite : AA
Installation	UDI 000920	BERTRANCOURT UDI	
Point de surveillance	P 0000001680	CENTRE BOURG	Commune : BERTRANCOURT
Localisation exacte	6 RUE DU LA PAIX 80560 BERTRANCOURT MITIGEUR CUISINE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	21 °C				25,00
Température de mesure du pH	20,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	660 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,07 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type de l'analyse : DIV

Code SISE de l'analyse : 00135784

Référence laboratoire : H_CS26.10377.12

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chloridazone desphényl	0,096 µg/L		0,10			
Chloridazone méthyl desphényl	0,023 µg/L		0,10			
PESTICIDES DIVERS						
Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10			
Total des pesticides analysés	0,119 µg/L		0,50			


PLV : 00135705 page : 2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00135705)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire


Jérôme VEYRET